

**GMINA POTWORÓW**  
ul. Radomska 2A  
26-414 Potworów  
tel./fax: 48-67-13-046, tel. 48-67-13-048  
NIP: 601-00-85-604

Nr sprawy: RGK.IV.271.18.2018/ZP

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zadania: **Przebudowa dróg gminnych w gminie Potworów**

Nr sprawy: **RGK.IV.271.18.2018/ZP**

Gmina Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w faksie (data wpływu: 02.10.2018 r., godz. 12:13) z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udziela następującej odpowiedzi:

### **Zapytanie**

STWiORB dla warstw bitumicznych są oparte na zastąpionych Wymaganiach Technicznych WT-2 wydanie 2008, które zawierają szereg błędów, poprawionych w kolejnych wydaniach tego dokumentu technicznego.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zezwoli na zastosowanie do realizacji niniejszego projektu nowszych Wymagań Technicznych WT-2 wyd. 2010 lub WT-2 wyd. 2014?

### **Odpowiedź na zapytanie**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie niżej wymienionych wymagań technicznych.

Do realizacji zadania należy zastosować wymagania techniczne dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W zgodnie z D-05.03.05b wg PN-EN 13108-01 [47] wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

Dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S zgodnie z D 05.03.05a wg PN-EN 13108-01 [47] wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

**WÓJT GMINY**  
  
**Marek Klimek**

.....  
Kierownik Zamawiającego