

Potworów, dnia 29 kwietnia 2021 r.

RGK.III.271.1.2021

**Firma Budowlano – Usługowa
„WIATROBUD II”
Paweł Wiatrak, Przemysław Wiatrak s. c.
ul. Limanowskiego 47, 26-600 Radom**

Dotyczy zamówienia nr RGK.III.271.1.2021 pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i rządzeniami w miejscowości Wir – III etap”.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29 kwietnia 2021 roku Gmina Potworów niniejszym informuje:

Pytanie 1.

W przedmiarze jest syrena na słupie, natomiast w opisie technicznym instalacji elektrycznej jest zapis żeby doprowadzić zasilanie do syreny zlokalizowanej na dachu. Która lokalizacja syreny jest poprawna. Prosimy również o podanie podstawowych parametrów syreny.

Pytanie 2.

Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowana jest altana śmietnikowa. Czy wchodzi ona w zakres zadania?. Jeżeli tak, jaka ma być konstrukcja?.


Odpowiedzi:

Pytanie 1. Syrena powinna być umieszczona na słupie.

Parametry syreny: Syrena alarmowa SAD, moc silnika 3 kW, zasięg 5000 m, prędkość obrotowa 2895, natężenie dźwięku w odl. 300 m mierzona na poziomie zainstalowania 75 dB.

Pytanie 2. Altana śmietnikowa nie wchodzi w zakres zadania.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY

Tomasz Górka
Z-ca WÓJTA GMINY