

Potworów, dnia 14.02.2022 r.

RGK.III.271.2.2022

**Firma Budowlano – Usługowa „WIATROBUD II”
Paweł Wiatrak, Przemysław Wiatrak s. c.
ul. Limanowskiego 47, 26 – 600 Radom**

Dotyczy zamówienia nr RGK.III.271.2.2022 pod nazwą: „**Przebudowa sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie.**”

W dniu 14 lutego 2022 roku Gmina Potworów otrzymała następujące zapytanie:

Przedmiar wraz z projektem zakłada zamontowanie w sali gimnastycznej okien aluminiowych uchylnych. Nie ma możliwości wykonania skrzydła uchylnego o tak dużych wymiarach. Czy należy podzielić skrzydła uchylne na pół? Czy wszystkie kwatery wycenić jako stałe?




W odpowiedzi informujemy, że skrzydła należy podzielić. W załączniku do niniejszej odpowiedzi dołączamy rysunek szczegółowy.

WÓJT GMINY

Marek Klimek

.....
Kierownik Zamawiającego

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

Zestawienie Okien			
Elewacja			
ID	O1	O1D	O1G
Ilość	3	5	5
Rozmiar Szer. x Wys.	120x60	270x460	270x460
Szerokość	120	270	270
Wysokość	60	460	460
UWAGI:	Okno PCV, kolor biały, szkło bezpieczne, witraż	Okno aluminiowe, (sala gimnastyczna), kolor biały, dół uchylny $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	Okno aluminiowe, (sala gimnastyczna), kolor biały, góra uchylna $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wydział Architektury i Budownictwa
Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha
tel. 48 675 23 52, wew. 30, fax wew. 21

STAROSTWO POWIATOWE
W PRZYSUSZE

ADRES:	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POTWOROWIE Ul. Szkolna 5, 26 - 414 Potworów		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAPLECZA	BRANŻA:	B
TEMAT RYSUNKU:	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ	10.2021	SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	inż. Grzegorz Lewandowski	PODPIS:	NR: 8
	79/KL/75	