

Potworów, dnia 16.02.2022 r.

Nr sprawy: RGK.III.271.2.2022

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

**„Przebudowa sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Potworowie”**

Nr sprawy: **RGK.III.271.2.2022**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2022 r. Gmina Potworów niniejszym informuje:

**Pytanie 1.** Z informacji otrzymanej od producenta stolarki wynika iż całkowita długość cięga wynosi 5mb opierając się na wytycznych z dokumentacji oraz wymiarze okna długość powyższa jest przekroczona. Postulujemy o zmianę zapisu, „ otwieranie z poziomu podłogi” na zapis „otwieranie z poziomu parapetu”

**Odpowiedź:** Inwestor wyraża zgodę i zmienia zapis „otwieranie z poziomu podłogi” na zapis „otwieranie z poziomu parapetu”.

**WÓJT GMINY**  
  
**Marek Klimek**

.....  
Kierownik Zamawiającego