

Gmina Potworów
ul. Radomska 2A
26 – 414 Potworów

Potworów, dnia 21.02.2022 r.

Nr sprawy: RGK.III.271.3.2022

Firma Budowlano-Usługowa „WIATROBUD II”
Paweł Wiatrak, Przemysław Wiatrak s.c.
ul. Limanowskiego 47, 26-600 Radom

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Budowa świetlic wiejskich w 4 miejscowościach na terenie gminy Potworów: Grabowska Wola, Długie, Dąbrowa oraz Marysin.”

Nr sprawy: RGK.III.271.3.2022

W odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 18.02.2022 r. Gmina Potworów niniejszym informuje:

Pytanie 1. Dokumentacja projektowa dotycząca budowy świetlicy w Marysinie oraz Dąbrowie nie zawiera rysunków zagospodarowania działki. Prosimy o uzupełnienie w celu prawidłowej interpretacji przedmiarów.

Odpowiedź: W załączniku do niniejszej odpowiedzi zostają dołączone plany zagospodarowania działek w obydwu miejscowościach.

Pytanie 2. Przedmiar dotyczący prac budowlanych w świetlicy w Grabowskiej Woli zawiera pozycje wskazujące na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, dokumentacja projektowa nigdzie nie zawiera powyższych informacji. Prosimy o dodanie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada odrębnej dokumentacji projektowej dla pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 3. Dokumentacja projektowa dotycząca prac budowlanych w świetlicy w Długiem nie podaje parametrów cieplnych niektórych materiałów. Prosimy o podanie współczynnika przenikania ciepła dla:

- podłoga na gruncie: styropian, 12 cm
- poddasze sala główna: opis-wełna mineralna gr. 18 cm, przekrój – wełna mineralna gr. 16 cm (ponadto prosimy o podanie która grubość jest poprawna)
- poddasze reszta obiektu: styropian gr. 18 cm
- ściany zewnętrzne: styropian, gr. 15 cm

Odpowiedź:

- podłoga przy gruncie: $U = 0,216 \text{ W/m}^2\text{K}$
- poddasze sala główna - wełna mineralna gr. 16 cm: $U = 0,199 \text{ W/m}^2\text{K}$
- poddasze reszta obiektu: $U = 0,197 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ściany zewnętrzne: $U = 0,188 \text{ W/m}^2\text{K}$

Z up. WÓJTA GMINY

Tomasz Wiatrak

Z up. WÓJTA GMINY

Kierownik Zamawiającego