

Gmina Potworów
ul. Radomska 2A
26 – 414 Potworów

Potworów, dnia 25.02.2022 r.

Nr sprawy: RGK.III.271.3.2022

Cezary Stanisławek „CZARBUD”
Usługi Remontowo – Budowlane
ul. Wolanowska 87D
26 – 600 Radom

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

**„Budowa świetlic wiejskich w 4 miejscowościach na terenie gminy Potworów: Grabowska
Wola, Długie, Dąbrowa oraz Marysin.”**

Nr sprawy: **RGK.III.271.3.2022**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2022 r. Gmina Potworów niniejszym informuje:

Pytanie 1. W budynku w miejscowości Długie wg projektu jest do wykonania wylewka gr. 3 cm z izolacją ze styropianu gr. 18 cm. Brak w przedmiarach, jeśli jest do wykonania proszę o podanie ilości.

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić wylewkę o grubości 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym z izolacją ze styropianu gr. 18 cm w ilości 216,75 m³.

WÓJT GMINY

Marek Klimek

.....
Kierownik Zamawiającego