



Gmina Potworów
ul. Radomska 2A
26 – 414 Potworów

Potworów, dnia 05.10.2023 r.

Nr sprawy: RGK.I.271.10.2023

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów.*”

Nr sprawy: RGK.I.271.10.2023

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.10.2023 r. Gmina Potworów niniejszym informuje:

Pytanie 1:

Tabela nr 6. - Specyfikacja oprav oświetlenia ulicznego (załącznik nr 1 do SWZ - Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów), wiersz 12 wymaga "System sterowania oprawami z możliwością grupowego zdalnego przeprogramowywania amplitudy i czasu redukcji mocy", a jednocześnie w tym samym załączniku pkt. 5.6. Redukcja mocy w oprawach oświetleniowych, występuje sprzeczność z tym wymaganiem, bo:

"Każda oprawa musi być wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy dla zadanego profilu. Redukcja mocy musi umożliwić obniżenie mocy zainstalowanej do co najmniej 44,39 kW.

W przypadku oprav ze stałym profilem, poziom ten należy zaprogramować przed montażem."

A zatem, czy wymagane jest grupowe zdalne przeprogramowywanie, czy oprawa ma posiadać autonomiczny układ redukcji zaprogramowany przed montażem?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga dostawy i instalacji oprav posiadających możliwość grupowego zdalnego przeprogramowywania amplitudy i czasu redukcji mocy.

Z up. WÓJTA GMINY

Tomasz Górka

Z up. WÓJTA GMINY

Kierownik Zamawiającego