



Gmina Potworów  
ul. Radomska 2A  
26 – 414 Potworów

Potworów, dnia 12.10.2023 r.

Nr sprawy: RGK.I.271.10.2023

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

**„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potworów.”**

Nr sprawy: **RGK.I.271.10.2023**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.10.2023 r. Gmina Potworów niniejszym informuje:

### Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że wraz z wymianą / dowieszeniem 1057 szt. opraw, należy również wymienić / dowiesić 1057 szt. wysięgników.

### Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza iż wraz z wymianą / dowieszeniem opraw należy zainstalować odpowiednią ilość wysięgników.

### Pytanie 2

Proszę o informację, czy wszystkie 1249 szt. opraw mają być wyposażone w sterowniki w oprawach czy jedynie dobudowane nowe punkty oświetleniowe w ilości 192 szt. mają mieć system sterowania, a pozostałe podlegające modernizacji jedynie redukcję mocy?

### Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga, aby wszystkie instalowane oprawy posiadały możliwość grupowego zdalnego przeprogramowywania amplitudy i czasu redukcji mocy.

### Pytanie 3

1) W SWZ jest wymieniony zakres odnośnie nowych punktów oświetlenia i w punkcie w punkcie a) jest podana ilość słupów 27 szt., natomiast 21 szt. typu ZN-10 i 5 szt. typu EPV, co daje 26 szt. słupów, jakiego typu jest ten pozostały słup?

2) Łącznie ilość nowych punktów oświetlenia po zsumowaniu podpunktów od a) do r) daje ilość 193 szt. nowych opraw, natomiast w wyższym punkcie jest napisane, że nowe punkty w ilości 192 szt. Proszę o informację, gdyż może w punkcie a) powinno być 26 zamiast 27 i wtedy wszystko pozostałe by się zgadzało.

### Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, iż w punkcie a) powinno być 26 zamiast 27 szt. słupów, stąd ilość nowych punktów świetlnych to 192 szt.

**Z up. WÓJTA GMINY**

**Tomasa Górka**

Kierownik Zamawiającego